POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 50

Dział Rozwoju OZG Warszawa
rozwoj.warszawa@psgaz.pl

Warszawa, 29.05.2026 r.

URZĄD GMINY W JAKTORÓWIE
WPŁYNĘŁO
09. 06. 2026
L.dz. 2062/26 podpis ..... zał. .....
WPŁYNĘŁO POCZTĄ / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Urząd Gminy Jaktorów

ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów

Wasz znak: brak
Nasz znak: PSGWA.RODZ.422.515.26
Dot.: udostępnienie danych dot. szerokości stref kontrolowanych, Sade Budy, Gmina Jaktorów

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, w odpowiedzi na wniosek dotyczący udostępnienia danych dotyczących szerokości stref kontrolowanych, Sade Budy, Gmina Jaktorów, informuje, iż:
Na wskazanym obszarze występuje sieć gazowa średniego ciśnienia. Wg rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z 2013 roku), szerokość strefy kontrolowanej dla:

- gazociągów wybudowanych przed 12-12-2001 uzależniona jest od obiektów terenowych (załącznik nr 2, tabela 2),
- dla gazociągów wybudowanych później strefa wynosi 1 m – załącznik nr 2, tabela 3

Osobą prowadzącą niniejszą sprawę jest Pani Anna Molga z Działu Rozwoju, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, e-mail: anna.molga@psgaz.pl

Z poważaniem

Paweł Włodarczyk

Pismo sporządził: Anna Molga

Załączniki:

1. Załącznik 2, tabela 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

Stan prawny aktualny na dzień: 29.05.2026

Dz.U.2013.0.640 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

ZAŁĄCZNIK 2 Tabela 2

Tabela 2.

Szerokość stref kontrolowanych dla gazociągów układanych w ziemi o ciśnieniu gazu nie większym niż 0,4 MPa* wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub d których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę

Lp.	Rodzaje obiektów terenowych	Szerokość strefy kontrolowanej [m]
1	2	3
1	budynki	3,0
2	tory kolejowe magistralne pierwszo- i drugorzędne	10,0
3	tory kolejowe znaczenia miejscowego	6,0
4	tory tramwajowe	2,0
5	przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, wodociągi, kanalizacja kablowa i inne kanały mające połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt	3,0
6	przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, wodociągi, kanalizacja kablowa i inne kanały niemające połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt	2,0
7	kable ziemne elektroenergetyczne o napięciu: - do 15,0 kV	1,0
	- powyżej 15,0 kV	2,0
8	słupy linii elektroenergetycznych o napięciu do 1,0 kV, telekomunikacyjnych i trakcyjnych tramwajowych oraz inne podpory	1,0
9	napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu: - do 1,0 kV	1,0
	- powyżej 1,0 kV do 30,0 kV	8,0
	- powyżej 30,0 kV do 110,0 kV	16,0
	- powyżej 110,0 kV	30,0
10	stacje transformatorów elektroenergetycznych o napięciu: - do 15,0 kV, zasilane liniami napowietrznymi	8,0
	- do 15,0 kV, zasilane kablami	10,0
	- powyżej 15,0 kV	20,0
11	drzewa	3,0

ZAŁĄCZNIK 2 Tabela 3

Tabela 3. Szerokość stref kontrolowanych dla gazociągów wybudowanych w okresie od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia lub dla których w tym okresie wydano pozwolenie na budowę

Lp.	Średnica gazociągu [mm]	Ciśnienie nominalne w gazociągu	
		do 0,5 MPa włącznie	powyżej 0,5 do 10,0 MPa włącznie
		Szerokość strefy kontrolowanej [m]	
1	do DN 150 włącznie	1,0	4,0
2	powyżej DN 150 do DN 300 włącznie		6,0
3	powyżej DN 300 do DN 500 włącznie		8,0
4	powyżej DN 500		12,0